



## VKF Technische Auskunft Nr. 30361

**Inhaber /-in**  
GEOSTAFF  
19, rue Fulgence Bienvenue  
92230 Gennevilliers  
France

**Hersteller /-in**  
GEOSTAFF  
92230 Gennevilliers  
France

**Gruppe** 801 - Entrauchungsleitungen

**Produkt** GEOTEC® S 45 (EI 120 S)

**Beschreibung** GEOTEC® S 45 (EI 120 S) horizontale und vertikale Entrauchungsleitung EI120, selbstständig mit Brandschutzplatten GEOTEC S 45 (45mm, 750kg/m<sup>3</sup>), Ausführung eckig, vierseitig.  
Abmessung max. (B x H) 2500mm x 1500mm,  
Betriebsdruck: -1500 Pa/+500 Pa

**Anwendung** Für den Einbau in Mehrfachabschnitten  
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien

**Unterlagen** Efectis France, Mazières-lès-Metz: Klassifizierungsbericht 'Nr. EFR-16-002203 Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-002203-Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-G-000334 Rév. 1' (23.01.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-G-001105 Rév. 1' (23.01.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-E-004015' (08.02.2017), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'Nr. 1812-CPR-1147' (29.06.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dop GEOTEC/2018' (05.07.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

**Beurteilung** Klassifizierung EI 120 (ve-ho) S1500multi

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 01.11.2018  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



## VKF Technische Auskunft Nr. 30356

**Inhaber /-in**  
GEOSTAFF  
19, rue Fulgence Bienvenue  
92230 Gennevilliers  
France

**Hersteller /-in**  
GEOSTAFF  
92230 Gennevilliers  
France

**Gruppe** 801 - Entrauchungsleitungen

**Produkt** GEOTEC® S 30 (EI 60 S)

**Beschreibung** GEOTEC® S 30 (EI 60 S) horizontale und vertikale Entrauchungsleitung EI60, selbstständig mit Brandschutzplatten GEOTEC S 30 (35mm, 750kg/m<sup>3</sup>), Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. (B x H) 2500mm x 1500mm, Betriebsdruck: -1500 Pa/+500 Pa

**Anwendung** Für den Einbau in Mehrfachabschnitten  
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien

**Unterlagen** Efectis France, Mazières-lès-Metz: Klassifizierungsbericht 'Nr. EFR-16-002203 Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-002203-Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-15-G-003600 Rév. 1' (24.1.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-E-004015' (08.02.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-15-G-002637 Rév. 1' (24.01.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dop GEOTEC/2018' (05.07.2018); Efectis France, Mazières-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'Nr. 1812-CPR-1147' (29.06.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

**Beurteilung** Klassifizierung EI 60 (ve-ho) S1500multi

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 01.11.2018  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy